



Y-kopplingar
som ska vändas

Degeberg är dim
för 8 anslutna hit
finns en 90-slag
framdragen

- BETECKNINGAR**
- Dricksvattenledning SDR11 PN12,5
 - Tryckavloppsledning
 - Bilväg
 - Konnektionslinje
 - Dike, bäck
 - Gasledning Swedegas
 - |- VAV / Avstängningsventil Vatten
 - |- SAV / Avstängningsventil Spillvatten
 - +|+ VSV / Servisventil Vatten
 - +|+ SSV / Servisventil Spillvatten
 - |- VPO / Spolpost Vatten
 - |- SPO / Spolpost Spillvatten
 - |+ SEV / Envägs-/Backventil Spillvatten
 - SDI / Dimensionsändring Spillvatten
 - VPU / Tryckstegring Vatten
 - VMB / Vattenmätarbrunn
 - |+ Servisavsättning i direkt anslutning innanför tomtgräns (max 0,5m)
 - |+ Vatten alltid på vänster sida, vänd mot fastigheten, V32, TS40
 - TSxx Ledningsdimension spill-/dricksvatten
 - Vxx Kommunal anslutningspunkt
 - SPUx / Ansamlande pumpstation LPS2000Q alt LPS2000D

- ANMÄRKNINGAR**
- ANVISNINGAR**
- Där inget annat anges gäller följande:
- Ledningar förlägges på frostfritt djup
 - Kopplingar "Plasson" eller likv. vid skarvning av ledningar <63 mm
 - Vattenserviser DN32 instick, slangände dras upp till mark och proppas
 - Tryckavloppsserviser DN40 instick, slangände dras upp till mark och proppas
 - Servisavsättningar mot stamledning med T-rör
 - OBS! Backventiler placeras på stamnät enligt ritn.
 - Y-kopplingar vid anslutande kopplingar större än TS50
- HÄNVISNINGAR**
- Koordinatystem: SWEREF 991330
Höjdsystem: RH 2000

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGHANDLING			
LIDKÖPING			
RACKEBY/GÖSSLUNDA			
SKANDINAVISK KOMMUNALTEKNIK AB KROKSLÄTTS FABRIKER 45 431 37 MÖLNDAL TEL: 031-797 13 80			
ARBETSNR	RITAD AV S ÅHSBERG	KONSTRUERAD AV J RINGSBY	
DATUM 2017-10-25	GRANSKAD AV S HAGMAN		
VA PLAN			
RACKEBY/GÖSSLUNDA			
LEDNINGSPLAN			
SKALA 1:2000 (A1) 1:4000 (A3)	NUMMER Degerberg	REV B	